RZUT PARTERU



CZĘŚĆ PROJEKTOWANA | CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

MAGAZYN
DYŻ.LEK.
BRUDOWNIK
ŁAZ.PERSON.
ŁAZ.PACJ.
SZYB WINDY
1/43 | SZYB WINDY
1/41 | KLATKA SCHOD.
KOMUNIKACJA
1/42 | KOMUNIKACJA
PROJ. POCHYLNIA
EWAKUACJA
WEJŚCIE
PODJAZD KARETEK
WYMIEW 14*14 NA POZIOME POSADZKI
NAWIEW 14*14 NA POZIOME POSADZKI SPADEK 1% NA ZEWNĄTRZ
WYMIEW Ø16 POD STROPEM
1/37a | WIATROŁAP
1/37 | POM. SEGREGACJI MED.
1/36 | POK. KONSULTACYJNY
1/35 | SALA OBSERW. 3-ŁÓŻK.
1/33 | IZOLATKA
1/32 | ŚLUZA
1/34 | ŁAZ.
1/28 | GAB. LEKARSKI USG
1/29 | KOMUNIKACJA
1/31 | WC PERSON.
1/39 | MAG. UBRAŃ PACJ.
1/40 | ŁAZ. PACJ.
1/38 | PRZEBIER. PACJ.
1/30 | WC M.
1/30 | WC NIEPEŁN.SP.
1/18 | BRUDOWNIK
1/17 | KOMUN.
1/19 | P.PORZĄD.
1/16 | POK. SOCJALNY
1/15 | DYŻ. LEKARSKA
1/14 | KOMUNIKACJA
1/13 | REJESTRATORNIA
1/2 | KOMUNIKACJA
1/20 | KOMUNIKACJA
1/16 | ŁAZ.
ROZPRĘŻALNIA GAZÓW MEDYCZNYCH 1/44
PODTLENEK AZOTU
1/11 | POM. TECHN.
1/12 | MAGAZYN
1/10 | KOMUNIKACJA
1/6 | KLATKA SCHOD.
1/A/1 | KOMUN.
1/A/2 | WC
SZYB WINDY
SALA CHORYCH
KLATKA SCH.
DYŻURKA
GAB. DIAGN.-ZABIEG. 1/5 | (POR. LECZENIA BÓLU)
GAB. LEKARSKI 1/4 | (POR. LECZENIA BÓLU)
GAB. LEKARSKI 1/3 | (POR. LECZENIA BÓLU)
1/1 | WIATROŁAP
1/7 | WIATROŁAP
1/21 | GAB. LEKARSKI
1/22 | GAB. LEKARSKI
1/23a | KABIN. HIGIEN.
1/24 | GAB. LEKARSKI
GAB. ZABIEG. 1/23 | ASEPTYCZNY
GAB. ZABIEG. 1/25 | SEPTYCZNY
BOKS.PRZYGOT. 1/26 | OPASEK
1/27 | MAG. GIPSU
SZI-2
SZI-3 "2"
SZI-3 "3"
SZI-3 "4"
SZI-3 "5"
WEJŚCIE
ŚCIANA REI 120
EI 60
EI 30

OZNACZENIA:

O	INSTALACJA TLENOWA
A	INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
V	INSTALACJA PRÓŻNI
N	INSTALACJA PODTLENKU AZOTU
Og	GAZY POANESTATYCZNE

WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TYPU SF-Cu (R290) WG PN-EN 13348

G1 G2 — PIONY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Og1 Og2 — PIONY INSTALACJI ODCIĄGU GAZÓW POANESTATYCZNYCH

O V A N Og

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH DO MONTAŻU W ŚCIANIE
O – TLEN
V – PRÓŻNIA
A – SPRĘŻONE POWIETRZE
N – PODTLENEK AZOTU
Og – GAZY POANESTATYCZNE

SZI-2, SZI-3, SZI-4 – SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 7396-1

UWAGA:
1. SKRZYNKI ZAWOROWO-INFORMACYJNE WYPOSAŻONE SĄ W:
- ZAWORY ODCINAJĄCE NA ZASILENIU ZE ŹRÓDŁA
- CZUJNIKI ZA WYSOKIEGO I ZA NISKIEGO CIŚNIENIA GAZÓW
- PUNKTY ZASILENIA AWARYJNEGO TYPU NIST
- ODWODNIENIA
- SYGNALIZATORY STANU /AWARII/ GAZÓW MEDYCZNYCH ZABUDOWANE NA OBUDOWIE SKRZYNKI

- W POM. GABINETÓW ZABIEGOWYCH I SALI OBSERWACYJNEJ MONTOWAĆ DODATKOWE SYGNALIZATORY STANU GAZÓW SA

2. ZASTOSOWANO PUNKTY POBORU GAZÓW DO MONTAŻU W ŚCIANIE ZESTAWACH NADŁÓŻKOWYCH I KOLUMNACH Z SYSTEMEM MONITOROWANIA

AGJO ARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA CZARNOWICZ
15-111 Białystok Al. 1000-lecia P.P. 4 lok.318 NIP 542-186-55-28 tel. 085 676 41 13, 501 154 360

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki		
OBIEKT	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - budowa budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu wraz z Infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	DATA	11.2012 r.
ADRES INWESTYCJI	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki dz. nr ewid. gr 1051/1, 1050/2, 1040/1	SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU.	NR. RYS.	3
BRANŻA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	
SANITARNA	PROJEKTANT mgr inż. Hanna Jeleniewska PDL/0035/POOS/03		