



OZNACZENIA:	
0	INSTALACJA TLENIWA
A	INSTALACJA SPRĘŻONEGO POMIETRZA
V	INSTALACJA PRÓŻNI
N	INSTALACJA PODCIĘKU AZOTU
Og	GAZY POAMESTATYCZNE
G1	PIONY INSTALACJA GAZÓW MEDYCYNICZNYCH
G2	PIONY INSTALACJA ODDAJU GAZÓW POAMESTATYCZNYCH
Gg1	
Gg2	

WYKONAC Z RUR MEDYCYNYCH  
TPR SF-Cu (R290)  
WG PN-EN 13348

SZ-2, SZ-3, SZ-4 – SKRZYŹNIKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA  
DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCYNICZNYCH  
ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13366-1